

农用地转用方案

计量单位：公顷、公斤、公里、个、万元

建设用地项目名称		赛音召500千伏开关站工程					
申请用地总面积		7.4227		新增建设用地		7.4227	
申请转用 面积情况	地类/权属		合计		其中：集体用地		
	总计		7.4227		7.4227		
	(一)农用地		7.4227		7.4227		
	耕地		0		0		
	其中水田		0		0		
	其中永久基本农田		0		0		
	草地		7.4227		7.4227		
	(二)未利用地						
国土空间规划、土地利用计划情况							
是否符合规划		符合		规划级别		旗县级	
申请使用国家计划				申请使用省级计划			
年度	新增建设用地	农用地	其中：耕地	年度	新增建设 用地	农用地	其中：耕地
				2023	7.4227	7.4227	0
补充耕地情况							
需补充	耕地数量	0	水田规模	0	标准粮食产能		
补充耕地确认信息编号							
已补充	耕地数量		水田规模		标准粮食产能		
补划永久基本农田情况							
补划永久基本农田							
占用永久基本农田的必要性、合理性： (简要概述项目占用永久基本农田的依据，项目选址选线情况及不可避免永久基本农田的原因)							
补划永久基本农田的可行性： (简要概述踏勘论证情况及补划永久基本农田的数量、质量、耕地类型及布局等情况)							

节约集约用地情况

功能分区	供地方式	数量	申请用地面积	原有用地(改扩)	指标控制面积	所选取单项指标对应的具体条件参数	节地技术、模式应用情况
开关站	出让	1	7.1412		7.23	《电力工程项目建设用地指标(风电场)》建标(2011)209号文件的附表:3.4.1,主变压器台数及容量(MVA)4×750,出线规模500kv10回、220kv出线16回,核算站区用地基本指标为7.23公顷	
进站道路	出让	1	0.2815		0.5248	按照《公路工程项目建设用地指标》建标(2011)124号文件的附表3-18,路基宽度6米指标为2.2819公顷/公里,四级公路指标控制面积 2.2819×0.23=0.5248公顷	

说明开展节地评价论证情况:

旗县人民政府自然资源
主管部门审核意见



主管领导:

日期: 2023.6.26

旗县人民政府
审核意见



主管领导:

日期: 2023.6.27

盟市人民政府自然资源
主管部门审核意见



主管领导:

日期: 2023.7.6

盟市人民政府
审核意见



主管领导:

日期: 2023.7.13